

From: Filipe Guerra | Elevarglobal
Sent: 10 de setembro de 2019 16:57
To: entidadesited@anacom.pt
Subject: Projetos manuais ITED e ITUR - Comentários

Leiria, 09 de setembro de 2019

Ex.mos Senhores,

serve o presente para apresentar comentários aos projetos em consulta pública da 4ª Edição do Manual ITED e da 3ª Edição do Manual ITUR. Desde logo pensamos que mais do que criar novos manuais o importante seria "limar" arestas das edições anteriores dado que os serviços oferecidos pelos operadores estão, de forma geral, em linha com as soluções previstas nos manuais em vigor. Uma adenda clara e direta aos manuais em vigor, nos pontos necessários, poderia ser mais eficaz dada a enorme quantidade de informação que transita para os projetos em consulta.

4ª Edição do Manual ITED - Comentário(s):

- A constante alteração em cada manual da composição/ dimensionamento da Câmara de Visita Multioperador (CVM), Entrada Subterrânea e Armário de Telecomunicações de Edifício (ATE) nada tem de vantajoso;
- A solução apresentada para os edifícios de duas ou mais frações, sem partes comuns, vem resolver muitos dos constrangimentos que existem atualmente com a instalação de ATE no exterior destes edifícios;
- A criação de uma Caixa de Acesso Multioperador (CAM) é sem dúvida uma necessidade mas pensamos que deve ser devidamente clarificada a sua utilização, nomeadamente: pode ser alternativa à CVM em qualquer caso; pode ser utilizada como fronteira da rede de cablagem, se necessário, à semelhança da antiga CEMU;
- A Marcação da Caixa CVM deveria ser admissível a marcação TELECOMUNICAÇÕES apenas, tal como na situação da (CAM).
- No caso do ATI nada é mencionado sobre os primários dos Repartidores de Cliente, nomeadamente nas características aplicáveis aos atuais repartidores para os pares de cobre;
- A possibilidade de dimensionar edifícios não habitacionais de um só fogo sem a obrigatoriedade de instalação de um ATE vem proporcionar soluções mais adequadas para infraestruturas de pequena dimensão, o que é sem dúvida positivo.

3ª Edição do Manual ITUR - Comentário(s):

- Tal como no manual em vigor continua por esclarecer no caso de uma ITUR Privada de quem é a responsabilidade de interligação entre os primários e secundários dos Repartidores Gerais, no caso de existir um ATE. Ou seja, sendo dois pontos fronteira ITED/ITUR sobre qual das especialidade recai esta interligação uma vez que o operador apenas intervém no Armário de Telecomunicações de Urbanização (ATU)?
- A inscrição prevista para a Câmara de Visita Multioperador de Urbanização (CVMU), no caso de uma ITUR Privada, vem criar um problema adicional ao instalador. A inscrição "Telecomunicações" não seria suficiente, até pela oferta padronizada que existe no mercado para este tipo de produto?

De uma forma geral é então possível verificar que estes projetos transportam a informação dos manuais em vigor praticamente sem alterações no que às características dos materiais diz respeito sendo as grandes alterações ao nível dos requisitos mínimos das soluções a projetar. As alterações introduzidas vêm dar resposta a alguns constrangimentos que atualmente existem.

Com os melhores cumprimentos,
Filipe Guerra
P' Departamento de Telecomunicações da Elevar Global

ELEVAR GLOBAL

Rua da Associação Lote 79, Loja Esq.

Casal dos Matos - Pousos

2410-464 Leiria

T: 244 800 000

www.elevarglobal.pt